МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 3-54/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 285»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения *№3-53 от «11» мая 2017 года* Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладков В.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена *внеплановая / выездная* проверка в отношении: *МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 285»*, фактически осуществляющего деятельность по адресу: *г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 179* .

Дата и время проведения проверки:
14.06.2017 с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 01 час.00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день, 01 час. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

проверку проводил(а):

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор Кировского ОНДиПР ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Черевков Алексей Владимирович

совместно с: заведующий хозяйством МБДОУ «Д/с №285» Котельницкая Валентина Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушения требования пожарной безопаснос	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение

		документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	ти	)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина выходов из здания детского сада менее 1.2 метра	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 53	15.06.2018	
2.	- На объекте защиты имеются участки коридоров на путях эвакуации, ширина которых менее 1,2 метра	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 53	15.06.2018	
3.	- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.12 имеются групповые ячейки, в которых отсутствуют вторые эвакуационные выходы	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 89	15.06.2018	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными

за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)

«14» июня 2017 г.

М.Л.П.*

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор Кировского отделения НДиПР ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Черевков Алексей Владимирович

Предписание на 3 стр. для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)