ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: upr@sko.nadzor.ru, http://www.sevkav.gosnadzor.ru
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

" 27 " апреля 2018г.
(дата составления)

г. Ростов-на-Дону
(место составления)

Мной, заместителем начальника Ростовского территориального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Пашиной С.Д., служебное удостоверение ТО-08 № 0170,
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)
в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №285» по адресу: 344006 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 51, и в отношении должностного лица – заместителя заведующего по АХЧ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №285» Котельницкой Валентины Владимировны, домашний адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, д.72 кв.23а.
(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;
2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;
3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)
согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

1.Не внесены изменения в исполнительную схему тепловых энергоустановок (индивидуального теплового пункта) – п.2.8.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г., зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358,

2. Нумерация и названия на арматуре в индивидуальном тепловом пункте в соответствии с оперативной исполнительной схемой – отсутствуют - п. 9.15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г., зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358,

3. Отсутствует тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей (ввода) в канале, а также трубопроводов в индивидуальном тепловом пункте - п. 6.1.31, 9.1.39 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г., зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358.
(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ст. 29.13 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
(пункты и статьи законов Российской Федерации)
обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в Ростовский территориальный отдел по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора по адресу: 344029, г. Ростов на Дону ул. Селиванова, 66 в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника Ростовского территориального отдела по по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Пашина С.Д. _____ 27.04.2018г.
(Должность лица, вынесшего представление) (фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

М.П.

Представление вручено (направлено) по почте: _____
(дата, номер заказного письма, уведомления)

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №285» Голобородько Анжелика Григорьевна _____ 27.04.2018г.
(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата вручения)